

EC type examination certificate
EG-Baumusterprüfbescheinigung

CE-0085CQ0032

Product Identification No.
 Produkt-Identnummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	EC Gas Appliances Directive (2009/142/EC) <i>EG-Gasgeräterichtlinie (2009/142/EG)</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	CAVAGNA GROUP S.P.A. - divisione RECA - Via Matteotti, 5, I-25012 Viadana di Calvisano (BS)
Distributor <i>Vertreiber</i>	CAVAGNA GROUP S.P.A. - divisione RECA - Via Matteotti, 5, I-25012 Viadana di Calvisano (BS)
Product Category <i>Produktart</i>	gas fittings: Pressure regulator for LPG (4302)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	Pressure regulator with fixed outlet pressure, optional with safety relief valve (PRV) and excess flow device (EFV)
Model <i>Modell</i>	Serie 794
Countries of Destination <i>Bestimmungsländer</i>	AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	type testing: 544/4214/1284 from 16.01.2015 (FGL)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	EU/2009/142/EG (30.11.2009) DIN EN 16129 (01.08.2013)

File Number
Aktenzeichen 14-0722-GEE

09.03.2015 Rie A-1/2 
 Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
 Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to EN 45011:1998 and notified by the government of the Federal Republic of Germany for certification of gas appliances under EC Directive 2009/142/EC.

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN 45011:1998 akkreditierte und von der Deutschen Bundesregierung benannte Stelle für die Zertifizierung von Gasgeräten gemäß EG-Richtlinie 2009/142/EG.



Deutsche
 Akkreditierungsstelle
 D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
 Zertifizierungsstelle
 Josef-Wirmer-Str. 1-3
 53123 Bonn
 Tel. +49 228 91 88 - 888
 Fax +49 228 91 88 - 993
 www.dvgw-cert.com
 info@dvgw-cert.com

Gas Category <i>Gasart</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
LPG	

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
794	outlet pressure: 150 mbar inlet pressure range: 0,3...7,5 (butane); 1,0...16,0 (propane); 0,3...16,0 (LPG) bar nominal pressure rating: PN 16 nominal flow rate: 0,8 kg/h	

Hints of Utilization /Remarks

Verwendungshinweise / Bemerkungen

ambient temperature range: 0...+50 °C (butane); -20...+50 °C (propane, LPG)

connections: on the input side G3/G21/G32/G35, on the output side H1/H4/H11/H50/H51, each according to DIN EN 16129

trip pressure of PRV: 95 mbar (maximum 150 mbar)

In Macedonia the CE-marking will be accepted as conformity approval if the Gas Appliance Directive (2009/142/EC) is transferred into national law by Macedonia.

DVGW