

SVGW

Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Grütlistrasse 44
CH-8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Gas

Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Eschenstrasse 10
CH-8603 Schwerzenbach



ZERTIFIKAT Nr. 14-036-6 SVGW

Antragsteller: Blaser + Trösch AG, CH-4625 Oberbuchsitzen
Hersteller: Kuzu Fleks Metal Hortum San. Tic. A.Ş., TR-16600 Gemlik/Bursa
Vertreter / Vertreiber: Blaser + Trösch AG, CH-4625 Oberbuchsitzen

Gestützt auf das Prüf- und Zertifizierungsreglement der SVGW Prüf- und Zertifizierungsstelle Gas sowie auf den Bericht Nr. 14-036-6 zertifiziert der SVGW folgende Serienprodukte:

Rubrik: Verbindungen, Schläuche
Bezeichnung: Gas-Sicherheitsschlauch, Kuzuflex
Typen: KZ 300 DN12 B
Nennweite: DN 12, ½" (Rp)
Anschlüsse: Gewinde nach EN 10226-1
Zertifizierungsgrundlage: EN 14800 (2007)
Gültigkeit: Verlängerung bis zum **30.11.2024**
Zertifiziert für:

- einen Betriebsdruck von max. 5 bar für Gasinstallationen im Gebäude
- Erdgas und Flüssiggase im gasförmigen Zustand
- die Beständigkeit bei höheren Temperaturen (HTB)
- das Verhalten im Brandfall als Schwerentflammbar (Brand-Klasse B - s1, d0)
- eine max. Länge im Gebäude von 1.5 m und im Aussenbereich von 6.0 m.

Der Auftraggeber ist somit berechtigt, diese Produkte als SVGW- zertifiziert anzubieten und das SVGW- Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Gas, Kapitel 6.1).



akkreditiert nach:
SN EN ISO/IEC 17065

SCHWEIZERISCHER VEREIN DES GAS- UND WASSERFACHES

Zertifizierungsstelle Gas

Javier Fernandez
Leiter

Zürich, 27.11.2019