

SVGW  
Schweizerischer Verein des  
Gas- und Wasserfaches  
Grütlistrasse 44  
CH-8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Gas  
Schweizerischer Verein des  
Gas- und Wasserfaches  
Eschenstrasse 10  
CH-8603 Schwerzenbach



## ZERTIFIKAT Nr. 14-036-6 SVGW

**Antragsteller:** Blaser + Trösch AG, CH-4625 Oberbuchsitzen  
**Hersteller:** Kuzu Fleks Metal Hortum San. Tic. A.Ş., TR-16600 Gemlik/Bursa

Gestützt auf das Prüf- und Zertifizierungsreglement der Technischen Prüfstelle Gas des SVGW sowie auf den Bericht Nr. 14-036-6 zertifiziert der SVGW folgende Serienprodukte:

**Produkt:** Schläuche: Gas-Sicherheitsschlauch  
**Stamm-Bezeichnung:** Kuzuflex  
**Modelle/Typen:** KZ 300 DN12 B  
**Nennweiten:** DN 12  
**Anschlüsse:** ½" – Gewinde (Rp) nach EN 10226-1  
**Prüfgrundlage:** 89/106/EWG (12/88), EN 14800 (03/07)  
**Zertifizierungsgrundlage:** Bericht, Nr. 44AM00007 (06/12) des IMQ S.p.A., IT-Mailand  
**Gültigkeit:** bis zum 30.11.2019  
**Zertifiziert für:**


- einen maximalen Betriebsdruck von 0.5 bar
- Erdgas und Flüssiggase im gasförmigen Zustand
- die Beständigkeit bei höheren Temperaturen (HTB)
- das Verhalten im Brandfall als Schwerentflammbar mit der Brand-Klasse B - s1, d0
- eine Länge im Hausinnenbereich von max. 1.5 m und im Aussenbereich von max. 6 m.


Der Auftraggeber ist somit berechtigt, diese Produkte als SVGW- zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Gas, Kap. 6.1).



akkreditiert nach:  
SN EN ISO/IEC 17065

**SCHWEIZERISCHER VEREIN DES GAS- UND WASSERFACHES**  
Zertifizierungsstelle Gas

  
Javier Fernandez  
Leiter

  
Nesimi Öner  
Stv. Leiter

Zürich, 08.07.2015